

仕様書

- 事業名称
社会福祉法人敬山会 ナースコール更新及びインカム整備
- 設置場所
社会福祉法人 敬山会 障害者支援施設たまりメリーホーム
〒311-3436 茨城県小美玉市上玉里 50-124
- 納入期限
令和8年3月31日（火） 厳守

4. 品名及び数量

①ナースコール設備	アイホン株式会社	ナースコール Vi-nurse	一式
②インカム	株式会社ティービーアイ	クリアトークカム	一式

5. 機器仕様等

(1) ナースコール設備

1.ナースコール設備工事					
品名	数量	単位	単価	金額	型番
◆ナースコール機器					
ボード型親機ユニット	1	台			NLX-MBUD
ボード型 20 局用選局ユニット	3	台			NLX-20BU
電源アダプター	1	台			PS-2420A
制御装置	1	台			NLX-3XE
制御装置データ作成費	1	式			NLXPC-CCUA
PoE 対応スイッチング HUB	3	台			PN262493-A
アダプター(4局用)	24	台			NLX-4ADC
露出ボックス	24	台			NLX-RBOX
トイレ呼出ボタン	6	台			NLR-72H
コンセント(復旧ボタン付)	68	台			NLR-C2
中継コード	68	台			NLR-TA
ハンド子機	68	台			NL-SB
呼出握りボタン	68	台			NLR-8
オプション入力コード	58	台			NLR-CA-OPA
マルチハートコール	2	台			NLR-9MCA
中継ボックス (テクノジャパン製)	4	台			HCB2
中継ボックス用接続アダプタ(テクノジャパン製)	4	台			HCB-CNA
離床 CATCH (パラマウントベッド製)	1	台			離床 CATCH
◆ナースコール工事					
LAN 配線工事 寮母室～A・C 棟	55	m			
LAN 配線工事 寮母室～B 棟各アダプタ	400	m			
LAN 配線工事 A 棟 HUB～A 棟各アダプタ	400	m			
LAN 配線工事 C 棟 HUB～C 棟各アダプタ	400	m			
各子機配線工事 各アダプタ～各居室	700	m			

各廊下灯・復旧配線工事 各アダプタ～各居室	180	m			
親機・制御装置取付工事	1	式			
アダプター取付工事	24	カ所			
各床取替	63	カ所			
トイレ呼出ボタン取付工事	14	カ所			
音源修正工事	1	式			
メロディー・回転灯配線修正工事	1	式			
雑材消耗費（音設材料費）	1	式			
LAN ケーブル Cat.5e	1255	m			
AE ケーブル 0.9-2C	880	m			
AE ケーブル 0.9-4C	180	m			
HUB ボックス取付工事（キャビネット含む）	3	カ所			

*インカムと連動出来るものであること。

（２）インカム設備

2.インカム設備工事					
品名	数量	単位	単価	金額	型番
スタンダード SIP サーバー	1	台			TBE-SIP-S7MC
デジタルインターカムトランシーバー	15	台			WFDI-TC3A
トランシーバーケース	15	台			WFDI-TCC3BA
OpenComm2	15	台			SKZ-EP-000022
バッテリー充電器	3	台			WFDI-BTC-B
6 ポート USB 充電器(デジタルトランシーバー用)	3	台			WFDI-BTC-USB
6 ポート USB 充電器(OpenComm2 用)	3	台			WFDI-BTC-USB
インカム設定調整費	1	式			0000153
音声連携ユニット	1	台			TBE-ACCPU2C
レイヤー 2 Giga スマートスイッチ(インカム)	1	台			BS-GS2008-INC
音声連携設定調整費	1	式			0000154

*ナースコールと連動出来るものであること。

6. 納入条件

- ①機器の搬入、据付及び調整等にかかる経費は落札者負担とする。
- ②機器の搬入、据付をする際には、建物・設備等に損害を与えないよう必要な処置をすること。
- ③納入後 1 年以内の故障（故意または重過失によるものを除く）が発生した場合は落札者が無償で修理すること。
- ④保証期間満了後においても、故障等が発生した場合には直ちに対処できる体制とすること。
- ⑤機器の取り扱いや操作方法について十分な説明・指導を行うこと。
- ⑥機器は本仕様書に示した機能が全て発揮されるように施行し、本仕様書に記載されていない場合でも、技術上または当然必要と思われる事項については落札者の負担において施行すること。
- ⑦現存のナースコール設備の破棄を含むこと。

7. その他

- ①納入時に発生した梱包等廃材は、納入業者において適切に処分すること。
- ②納入後、担当職員の検収を受け、指摘された不具合等については、速やかに必要な措置を行うこと。
- ③消費税及び地方消費税を含む金額を入札書に記入すること。
- ④本仕様書に明記されていない事項で疑義を生じた場合は別途協議すること。